




認定書

国住指第 3126 号
平成 27 年 12 月 18 日

ダウ化工株式会社
代表取締役社長 杉山 隆博 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第八号並びに同法施行令第 108 条第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 30 分間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PC030BE-3545(4)
2. 認定をした構造方法等の名称
吹付けポリウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。